

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее – объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Гериатрическая больница №1»**

СПб ГБУЗ «Гериатрическая больница №1»

ОГРН
1037804036852

(полное и сокращённое наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 86.1	ОКВЭД основной
2.	ОКВЭД дополнительный
3.	ОКВЭД дополнительный
4.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | 13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | 72

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Главный врач | Дейбук А.Г.

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 293-45-49 | Факс (812) 293-45-49

E-mail объекта

Юридический адрес объекта | 194214 | Санкт-Петербург, Ракиовская ул., д. 29, лит. А.

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 194214 | Санкт-Петербург, Ракиовская ул., д. 29, лит. А.

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора)
объекта**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора)
объекта**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации
(собственника)**

Администрация Выборгского района

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 194100

(индекс)

СПб, Б. Сампсониевский пр. 86

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник отдела здравоохранения администрации Выборгского района Сажнов В.В.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

576-56-56

576-56-56

E-mail руководителя вышестоящей организации | tuyyb@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гериатрическая больница №1»										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	194214, Ракитовская ул., д. 29, лит. А.										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1007,6										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4										
Кадастровый номер объекта	78	5402	23	32							
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	пожилые										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	Лица пожилого возраста с неполной утратой способности к самообслуж.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Примечание				
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения									
1	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрывшие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п. 4.3.4, рис.Д.4	
1.2	Наружные лестницы	0	1	1	Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12-0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
1.3	Пандусы: стационарные				Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
	Пандусы: стационарные				Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5		Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружные лестницы (используется как запасной вход)	1	1	0						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	3,3	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
		0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уклон пандуса «К»					соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
	Ширина между поручнями «К»					м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					м		0,85-0,92		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					м		0,7		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»					м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»					м		1,5		
	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие			п. 4.1.16	
	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие			п. 4.1.16	
	Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»					м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	0	0	0						
	Ширина пандуса «К»					м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
	Уклон пандуса «К»					(%)		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	1	1	0						
	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»					м	Более 1,6	Не менее 1,6		
	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»					м	Более 1,6	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2.5	Подъемники мобильные									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	0	0	0						
	«К»					наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка	1	1	0						
	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»					наличие	да		п. 5.1.3	
	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»					наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие	да		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Входной тамбур	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
2.8.1	1 входная дверь	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,54 (0,8+0,8)	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014		
2.8.2	2 входная дверь	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,48 (0,88+0,6)	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнох дверей										
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
2.10 Вестибли общественный зданий										
	Название зоны	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие				
3 Пути движения внутри здания										
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридор	1	1	0	Ширина «К»	м	2,6	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	1,06 (0,53+0,53); 0,85 (в палаты)	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	менее 0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны	1	1	0						
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»					м	0,35	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	Высота ступеней «О», «С»					м	0,15	0,13 - 0,17		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»					м	0,95	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»					м	0	0,27-0,33		
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»					наличие	нет		п. 5.2.11	
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»					м	1,15	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»					м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»					соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
		0	0	0						
	Высота одного подъема «К»					м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
	Уклон «К»					%		Не более 1:20, (5%)		
	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»					%		Не более 1:10, (10%)		
	Ширина пандуса «К»					м		Не менее 1,5	п. 5.2.13	
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»					м		1,5		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»					м		1,5		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					м		0,7	п. 5.2.15	
	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»					м		0,27-0,33	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0		м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Ширина пандуса «К»					
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0		м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п. 5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»					
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты									
	Лифты (погрузка возможна с внутреннего двора с уровня земли)	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,4	Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м	2,2	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м	0,9	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив	наличие	нет		п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					выхода из лифта на каждом этаже «С»					
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
		1	1		Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Помещения, места приема МГН	0	0							
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли	0	0							
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п. 7.4.2	
					около прилавков для обслуживания блуд;	м		Не менее 0,9	п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	М		Не менее 1,2	п. 7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п. 7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п. 7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п. 7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
		0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п. 7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п. 7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков — 0,14 м и проступей — 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п. 7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п. 7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м		Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п. 7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п. 7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п. 7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»			0,9	п. 7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	соответствие			п. 7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие				
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
4.6 Палаты лечебно-профилактических учреждений										
		1	1							
					Количество палат с койками для инвалидов на креслах-колясках в обычных отделениях	%	3	3	Главный врач Дейбук А.Г. 31-102-99, табл. 14.1	
					Количество боксов, приспособленных для инвалидов в инфекционных отделениях	шт.	.	не менее 1		
Санитарно-гигиенические помещения										
5	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1 Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	1	1							
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	0,4	Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м	1,92	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	1,92	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	0,66	Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
		0	0	0						
					Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»					
						м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п. 5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	1	1	Кабина с открыванием двери наружу «К», «О», «С»	соответствие			п. 5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие			п. 5.3.9	
					«К», «С», «О»					
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8	п. 5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п. 5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п.5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	1	1	1						
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта	м	менее 50	Не далее 50 (не далее 100)	п. 4.2.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					инвалида до входа в здание «К», «О»			– при жилых зданиях)		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да (обновить)		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

18 октября 2016 г.

Главный врач СПб ГБУЗ "Гериатрическая больница № 1"



А.Е. Дейбук